


## ANCHOS MEDIOS Y MÁXIMOS DE LAS JUNTAS DE UNIÓN


**ANCHOS MEDIOS Y MÁXIMOS DE LAS JUNTAS DE UNIÓN  
TUBOS DE HORMIGÓN FBS Y HORMIGÓN REFORZADO CON  
JUNTAS DS BL O DS ANKERPLUS**

DN	BL/Ankerplus	Ancho medio de junta <sup>1)</sup>	Ancho máx. de junta <sup>2)</sup>
300	12	10	18
400 - 600	14	10	20
700 - 1200	18	10	24
1300 - 1600	22	15	30
1800 - 2600	26	15	35

<sup>1)</sup> Ancho medio de junta:

El ancho medio de junta de la circunferencia total del tubo no debe superar los valores indicados ( $[b \text{ máx.} + b \text{ mín.}] \times 0,5 \leq b \text{ med.}$ ).

<sup>2)</sup> Ancho máximo de la junta:

Valores límites permitidos causados por diferencias de colocación de tubos y caras frontales de tubos no paralelas en una parte de la circunferencia del tubo.